

[illegible]

	Strutture in c.a.d.e. esistenti		Strutture esistenti (grigio)
	Solai esistenti in laterocementum		Strutture di nuova realizzazione/ interventi di rinforzo (nero)
	Strutture in c.a. di nuova costruzione		
	Terreno		

S1 - solaio esistente in laterocementum 20+4 cm
S2 - solaio esistente in laterocementum 20+2 cm
S3 - solaio esistente in laterocementum 20+3 cm
S4 - solaio esistente in laterocementum 20+5 cm
S5 - solaio esistente in laterocementum 16+2 cm
S6 - solaio esistente in laterocementum 20+3 cm
S7 - solaio esistente in laterocementum 12+3 cm

- PER LE QUOTE ED IL TRACCIAMENTO FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO;
- IL PRESENTE ELABORATO DEVE ESSERE ESAMINATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI GLI ELABORATI ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI;
- NON FORARE PILASTRI-PARETI-TRAVI-SOLAI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO LA DIREZIONE LAVORI;
- TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI ED OGNI DIFFERIMTÀ RISCOTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

- MALTA PER RIPRISTINI ED ANCORAGGI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:
tipo Kerakoll GeoLite Magma.
- ACCIAIO PER ARMATURA:
Acciaio a.m. per barre di armatura ordinaria B450C controllato in stabilimento
Coprifreno 3.50 cm per i pilastri;
sovrapposizione minima ferri di armatura 500, se non diversamente specificato.
- ANCORANTE CHIMICO: tipo HILTI HIT-RE 500 V4.
- CARPENTERIA METALLICA:
Classe di esecuzione EXC2 secondo norma UNI EN 1090;
Profilati in acciaio S275JR, barre in acciaio S275JR, piastre in acciaio S275JR
Viti di classe 8.8, dadi di classe 8, rosette UNI.

Le saldature dovranno essere continue a doppio cordone d'angolo con spessore pari a 7/10 dello spessore minimo da saldare. Tutti i profili dovranno essere zincati a caldo.

NOTA 1	TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM TRANNE OVE DIVERSAMENTE INDICATO. TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI TRANNE OVE DIVERSAMENTE INDICATO.
NOTA 2	TUTTE LE MISURE/QUOTE PLANIMETRICHE ED ALTIMETRICHE DEVONO ESSERE VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO.
NOTA 3	TUTTE LE MISURE/QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
NOTA 4	PER IL TRACCIAMENTO FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO.
NOTA 5	PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DA INTERVENTI DI RINFORZO/RIPISTINO/ SOSTITUZIONE.
NOTA 6	PER LA CONOSCENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI FARE RIFERIMENTO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE CONDOTTE DA L.TL. S.r.l.
NOTA 7	LE STRUTTURE ESISTENTI CHE NON È STATO POSSIBILE RILEVARE/INDAGARE SONO STATE DEDOTTE PER SIMILITUDINE DA QUELLE RILEVATE/INDAGATE.
NOTA 8	I PIANI DI DEMOLIZIONE E LE EVENTUALI OPERE TEMPORANEE SONO A CURA DELL'APPALTATORE.
NOTA 9	PORTARE AL RUSTICO GLI ELEMENTI STRUTTURALI INTERESSATI DA INTERVENTI DI RINFORZO/RIPISTINO/SOSTITUZIONE.



**ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CLEMENTE REBORA"
VIA A. FOGGAZZARO, STRESA (VB)
CUP G67G22000040006

Committenza:

COMUNE DI STRESA

Progetto:

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Elaborato:

PROGETTO STRUTTURALE

Pianta terzo impalcato

File name: 240322_38T-S-00.dwg

Progetto Architettonico:
FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
FALCIOLA ING. FRANCO
via Bonomelli, 16 - 28845 Domodossola (VB)

Progetto Strutturale e
Coordinamento Sicurezza:
ALMA Ingegneria S.r.l.
Piazza Ercole Marelli, 30 - 27100 Pavia (PV)

Progetto Impianti Meccanici
ed Elettrici:
DIGIERRE3
Via Pastrengo, 9E - 24068 Seriate (BG)

Visti:

Tavola n°:

S-04

Data: MARZO 2024

Agg:
Committenza:
Comune di Stresa
Piazza Giacomo Matteotti, 6
28838 Stresa (VB)